



Enel - Centrale di La Spezia - Sezione Termoelettrica n. 3

Tabella Medie Giornaliere per Enti esterni

Mese AGOSTO-2020

Giorno	Ore di Normale Funz.	CO nor		SO2 nor		NOX nor		POLV nor		QFU nor
		mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	Nmc
Limite applicabile		150		140		150		9		
1	0	*		*		*		*		*
2	0	*		*		*		*		*
3	0	*		*		*		*		*
4	0	*		*		*		*		*
5	0	*		*		*		*		*
6	0	*		*		*		*		*
7	0	*		*		*		*		*
8	0	*		*		*		*		*
9	0	*		*		*		*		*
10	0	*		*		*		*		*
11	0	*		*		*		*		*
12	0	*		*		*		*		*
13	0	*		*		*		*		*
14	0	*		*		*		*		*
15	0	*		*		*		*		*
16	0	*		*		*		*		*
17	0	*		*		*		*		*
18	0	*		*		*		*		*
19	0	*		*		*		*		*
20	0	*		*		*		*		*
21	0	*		*		*		*		*
22	0	*		*		*		*		*
23	0	*		*		*		*		*
24	0	*		*		*		*		*
25	0	*		*		*		*		*
26	0	*		*		*		*		*
27	0	*		*		*		*		*
28	0	*		*		*		*		*
29	0	*		*		*		*		*
30	0	*		*		*		*		*
31	0	*		*		*		*		*
Valore Mese	0	*		*		*		*		*

N.A. Media non applicabile	N.D. Non disponibile	* Media non valida x VLE
----------------------------	----------------------	--------------------------